

# 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园电气、管材、五金材料采购项目（二次）招标文件补

## 疑 1

2023BFFWZ02799

### 投标人疑问答复内容

1. 第五章 供货需求清单：第 154 项：500\*600 表箱；155 项：500\*600 防雨箱，是水表箱还是电表箱？

答：电表箱。

2. 第 157 项：50PPR 管夹板。是什么材质？

答：PE 材质

3. 第 165 项：50 瓦充电灯；第 166 项：50 瓦灯罩灯。是什么款式？能否提供图片？

答：165 项为应急 LED 充电灯；166 项为吊杆灯罩。不提供图片。

4. 第 169 项：5V 电源。是什么电源？能否提供图片？

答：LED 工程防雨电源。不提供图片。

5. 第 201、202 项：只有产品型号，没有产品名称。

答：交流接触器

6. 第 205 项：LED 吸顶灯。功率和尺寸分别是多少？

答：40 瓦。市场通用尺寸。

7. 第 242 项：刀片。是什么刀片？尺寸、规格是多大？

答：手工刀刀片。市场通用尺寸。

8. 第 243 项：地线排（长 21cm），是镀锌扁铁还是角铁？规格是多大？

答：配电箱铜地线排。市场通用规格。

9. 第 248 项：电源指示灯。无任何参数要求。

答：220/380V 电源 LED 信号指示灯

10. 第 257、258、261、262、268、270、273、275、281、282、283、285、292、294、295、296、299、305、308、309、310、311、312、321、325、327、334、369、370、371 项

答：3\*10W/格栅灯、10W/格栅灯管、190CM 长伸缩杆夹刀片/加长铲刀、KG-光控时控开关/光感控制器、房屋墙面/检测锤、PVC100 克/小瓶胶水、配电箱铜导件接线端子排/绝缘端子排、30PCS\*2.0\*40mm\*3/绝缘胶圈（三色）、配电箱/零线端子排、配电箱\*150cm/零线端子排大箱、配电箱 80cm/零线端子排小箱、300 瓦 LED/高杆路灯灯头、C45 导轨 35mm/配电箱轨道、手持气罐/喷枪、120 克气罐/喷枪气、6#-10#塑料/膨胀管、5.5KW/380V/大潜水泵、600#/砂纸、40 瓦 LED/声控吸顶灯、AC/DC12-240V/时间继电器、时控开关/时控、GSB185-LI 双电/充电手电钻、流量 4 吨 5 公斤压力/水泵（变

频电机)、80cm长/铁钩子、40瓦LED/吸顶灯、热缩管/相色管、380V-100A/三相电表、40码-48码35KV高压/绝缘靴子、35KV高压/绝缘手套、10KV-220KV/1米棒\*3+5米线/接地棒。

11. 第263项: 1米长轨道。是什么规格? 能否提供图片?

答: 电箱轨道。不提供图片。

12. 第280项: 8mm链条。长度是多少?

答: 1.5米

13. 第363项: 高压柜状态显示YZ801C, 是高压柜状态显示器? YZ801C是型号? 市场上也无此型号。请给出具体参数。

答: 是高压柜状态显示器, 型号为YZB810C。

14. 第376项: 3.7升普通油漆, 什么颜色?

答: 颜色以现场供货要求为准。

15. 第378项: 松香水(涂料稀释剂), 多少升一桶?

答: 500毫升。

注: 此补疑视同招标文件的组成部分, 与招标文件具有同等法律效力。

招标人名称: 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

地址：合肥市瑶海区

联系人：颀孙工

联系方式：62970026

招标代理：安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地 址：合肥市滨湖新区南京路 2588 号（徽州大道与南京路交口）六  
楼

联系人：张工

联系方式：0551-66223668、66223831

2023 年 12 月 26 日